

INFORME SIMPLIFICADO DE ENSAYOS Y CLASIFICACIÓN

Nº INFORME: P-20-21880/5

La Fundación GAIKER notifica que la familia de pinturas mates suministrada para el ensayo por:

CROMOLOGY, S.L.

C/ Francia 7. Pol. Ind. Pla de Llerona, 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÉS (BARCELONA)

con referencia comercial:

**APOLO FÓRMULA+
CUALQUIER COLOR DISPONIBLE EN LA GAMA (*)**

(*) Al tratarse de una base blanca la gama no dispone de colores rojo y negro.

Alcanza la siguiente clasificación s/n EN 13501-1:2007 + A1:2009 para el campo de aplicación (**):

Comportamiento al fuego		Producción de humos		Gotas en llamas
A2	-	s1	,	d0

(**) Clasificación válida para la gama aplicada en una cantidad aproximada de 310-330 g pintura líquida/m², aplicados en dos manos de 155-165 g pintura líquida/m² por mano, y sobre: i) cualquier tipo de substrato metálico o ii) sobre cualquier substrato de euroclase de reacción al fuego A2-s1,d0 (tipo fibrocemento, silicato cálcico o cartón-yeso) que presente una densidad igual o superior a 525 Kg/m³.

Esta clasificación es el resultado de los datos incluidos en los informes de ensayo P-20-21880/1, P-20-21880/2 y P-20-21880/3 y el informe de clasificación de gama P-20-21880/4, todos ellos realizados por GAIKER entre las fechas 03/03/2020 y 12/03/2020.